

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» декабря 2023 г., 73230061000208711012

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и Чердаклинскому
районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ульяновская, р-н Чердаклинский, рп Чердаклы, ул 50 лет ВЛКСМ, Домовладение 37, тел. 88422499880, e-mail: ogpncherdakli@73.mchs.gov.ru

(место размещения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «03» декабря 2023 г. № 2312/011-73/81/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРДАКЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 "СОЛНЫШКО", адрес юридического лица: 433400, ОБЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, ЧЕРДАКЛИНСКИЙ, РП. ЧЕРДАКЛЫ, 2-Й МКР., ЗД. 11 ИНН 7323004566

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их идентификационные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

получили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Здание котельной без АПС

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Часть: 2, Раздел: , Глава: 14, Статья: 54, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(приводится описание действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Оснастить здание котельной, расположенной по адресу: обл Ульяновская, р-н Чердаклинский, рп Чердаклы, мкр 2-й, Здание 11, системой пожарной сигнализации в срок до 03.06.2024 г.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (Государственный инспектор Старомайского и



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36E3891FEB367C0A1F3ABE71BD93D05F
Владелец: Илюшуталин Руслан Фарисович
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024